



Kiesimän Vesiosuuskunta
Koskeloniementie 61
77930 KERKONJOENSUU



Tilausno 130772 (4980/Jatkuva), saapunut 29.4.2011, näytteet otettu 29.4.2011 (09:13)
Näytteenottaja: Timo Hokkanen

NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
8926	Talousvesi

MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	8926	**STM 461
Ulkonäkö		Kirkas	
Haju		Ei todettu	
Maku		Ei todettu	
E-coli*	pmy/100 ml	0	<1 (T)
Koliform.bakteerit (Les Endo)*	pmy/100 ml	0	<1 (S)
pH *		6,5	<9,5, >6,5 (S)
Sähkönjohtavuus 25 oC*	µS/cm	47	<2500 (S)
Sameus *	FNU	0,20	
Väriarvo *	mg/l Pt	<5	
Ammoniumtyppi (NH ₄ -N)*	mg/l	<0,005	<0,4 (S)
Ammonium (NH ₄ +)*	mg/l	<0,006	<0,5 (S)
Rauta *	µg/l	<30	<200 (S)
Mangaani *	µg/l	<10	<50 (S)

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,

» = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

**STM 461 = Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

*) = akkreditoitu menetelmä, (A) = alihankintamäärittäminen

LAUSUNTO

D 4980 Kiesimän VOK, jatkuva valvontatutkimus

** Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nro 461 (annettu 19.5.2000) talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, enimmäispitoisuudet. Asetus astunut voimaan 26.5.2000.

T = terveysperusteinen laatuvaatimus, S = laatusuositus.

Veden sameus- ja väriarvon sekä hajun ja maun tulee olla käyttäjien hyväksyttävissä, eikä niissä saa esiintyä epätavallisia muutoksia.

VEDEN LAATU:

Näytteen edustama verkostovesi oli tutkittujen ominaisuuksien suhteen asetettujen laatuvaatimusten ja -suositusten mukaista. Niissä ominaisuuksissa, joille ei ole asetettu raja-arvoja, ei todettu epätavallisia muutoksia. (pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö)

Kaisa Kokkarinen

Kaisa Kokkarinen
kemisti

Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Määrittämenetelmät ja mittausepävarmuustiedot liitteessä.